



**Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)**  
Oznámený subjekt identifikační číslo 1015 / Notified body identification number 1015  
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic

## **CERTIFIKÁT EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU** **EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích  
plynných paliv

*pursuant to Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council  
of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels*

Číslo:  
Number: **1015-GAR-00878-22**

Výrobce:  
*Manufacturer:* ÖNMETAL DÖKÜM SAN. A.Ş.  
Ikitelli OSB Mah. 25. Cad. No:10 Başakşehir  
34306 Istanbul  
TURKEY

Výrobní závod:  
*Manufacturing plant:* ÖNMETAL DÖKÜM SAN. A.Ş.  
Edirne OSB 4. Cad. No:3-5  
22560 Süloğlu, Edirne  
TURKEY

Identifikační číslo výrobku:  
*Product ID number:* **CE-1015DN0838**

Výrobek:  
*Product:* Teplovodní kondenzační kotel  
*Hot-water condensing boiler*

Typové označení:  
*Type designation:* ONGAS NOVA xx

Identifikace schváleného typu:  
*Identification of approved type:* je uvedena na 2. straně  
*see Page 2*

Hodnoticí zpráva:  
*Evaluation Report:* Závěrečný protokol č. 30-15781/TZ ze dne 2022-05-25  
*Final Report 30-15781/TZ of 2022-05-25*

Strojírenský zkušební ústav, s.p., oznámený subjekt identifikační číslo 1015 potvrzuje, že předmětný výrobek splňuje požadavky podle bodu 1.4 Přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 (modul B: EU přezkoušení typu). Výsledky činností provedených oznámeným subjektem jsou obsaženy v citovaném závěrečném protokolu (tj. hodnoticí zprávě). Údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu jsou uvedeny na 2. straně tohoto certifikátu. Pravidla pro nakládání s certifikátem a podmínky jeho platnosti jsou uvedeny na 3. straně.

Tento certifikát je platný nejpозději do **2032-05-25**.

*The Engineering Test Institute, Public Enterprise, Notified Body Identification Number 1015 hereby attests that the product concerned meets the requirements referred to in point 1.4 of Annex III of Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council (Module B: EU type-examination). The results of the activities carried out by the Notified Body are contained in the cited Final Report (i.e. evaluation report). The data necessary for identification of the approved type are stated on Page 2 of this Certificate. The rules for using the Certificate and conditions of its validity are defined on Page 3.*

*This Certificate is valid until 2032-05-25.*

Brno, 2022-05-26



Ing. Tomáš Hruška  
ředitel – Director

1015-GAR-00878-22, Strana – Page 1/3





## Identifikace schváleného typu / Identification of the approved type:

### Výkresy / Drawings:


- general drawing of boiler ONGAS NOVA 09, no. OG NV SP-000-09;
- general drawing of boiler ONGAS NOVA 10, no. OG NV SP-000-10;
- general drawing of boiler ONGAS NOVA 11, no. OG NV SP-000-11;
- general drawing of boiler ONGAS NOVA 12, no. OG NV SP-000-12;
- general drawing of boiler ONGAS NOVA 13, no. OG NV SP-000-13;
- general drawing of boiler ONGAS NOVA 14, no. OG NV SP-000-14;
- general drawing of boiler ONGAS NOVA 15, no. OG NV SP-000-15;
- drawing of exploded view of boiler, no. OG NV-SP 0000;
- drawing of front section of heat exchanger, no. OG NV-SP 0001;
- drawing of middle section of heat exchanger, no. OG NV-SP 0002;
- drawing of back section of heat exchanger, no. OG NV-SP 0003;
- drawing of burner for ONGAS NOVA 09, no. 109.2278.00;
- drawing of burner for ONGAS NOVA 10, no. 109.2191.00;
- drawing of burner for ONGAS NOVA 11, no. 109.2279.00;
- drawing of burner for ONGAS NOVA 12, no. 109.2280.00;
- drawing of burner for ONGAS NOVA 13, no. 109.2192.00;
- drawing of burner for ONGAS NOVA 14, no. 109.2193.00;
- drawing of burner for ONGAS NOVA 15, no. 109.2281.00;
- drawing of ignition device ZAG2, no. 07000089/01;
- drawing of ignition electrode ZE 10-72-74 B, no. 0009.500.056.00.00;
- drawing of the ignition electrode, no. OG 600P-SP.045001;
- drawing of the ionisation electrode, no. OG 600P-SP.047001;
- drawing of blower G3G250-MW50-01 without number;
- drawing of blower G3G315-M3G150FF, no. 5560007000\_Z10;
- drawing of blower Fasco, no. CS70530136;
- drawing of venturi Dungs G250-Ø20 HC, no. OGNV-SP 0060-1;
- drawing of venturi Dungs N/N 2 MW, no. OGNV-SP 0060-2;
- drawing of transducer GTE-TCBAA00 without number;
- drawing of limit thermostat KDS301 without number;
- User manual – ONGAS NOVA FLOOR TYPE CONDENSING BOILER
- Risk analysis

### Základní technické údaje / Basic technical data:

Model Model	Tepelný příkon Heat input [kW]	Tepelný výkon Heat output [kW]		Maximální teplota vody pro ústřední vytápění Maximum water temperature for central heating [°C]	Rozměry Dimensions (W x H x L) [mm]
		při / at 80/60 °C	při / at 50/30 °C		
ONGAS NOVA 09	130,0 – 970,0	126,0 – 936,0	140,0 – 1000,0	80	1013x1590x2400
ONGAS NOVA 10	150,0 – 1080,0	145,0 – 1038,0	162,0 – 1112,0	80	1013x1590x2500
ONGAS NOVA 11	165,0 – 1170,0	160,0 – 1130,0	178,0 – 1205,0	80	1013x1590x2600
ONGAS NOVA 12	180,0 – 1265,0	174,0 – 1220,0	194,0 – 1305,0	80	1013x1590x3000
ONGAS NOVA 13	200,0 – 1360,0	193,0 – 1316,0	215,0 – 1400,0	80	1013x1590x3100
ONGAS NOVA 14	215,0 – 1475,0	208,0 – 1423,0	232,0 – 1520,0	80	1013x1590x3200
ONGAS NOVA 15	230,0 – 1600,0	222,0 – 1544,0	248,0 – 1650,0	80	1013x1590x3300

### Připojovací podmínky / Supply conditions:

Typ Type	Kategorie výrobků Product category	Připojovací přetlaky Supply pressures [mbar]	Použitý plyn Gas used	Země určení Country of destination
B <sub>23</sub>	I <sub>2H</sub>	20	G20	AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR
	I <sub>2H</sub>	25	G20	HU
	I <sub>2E</sub>	20	G20	DE, NL, PL, RO



## PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM A PODMÍNKY JEHO PLATNOSTI

Splnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 bylo odvozeno ze splnění požadavků použitých norem, které jsou uvedeny v závěrečném protokolu (tj. hodnotící zprávě). Novelizace některého z uvedených normativních dokumentů, zejména novelizace norem nebo vydání nových norem, může změnit skutečnosti, za kterých byl certifikát vydán. V takovém případě je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený typ již nemusí být v souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

Výrobce informuje oznámený subjekt, který uchovává technickou dokumentaci týkající se certifikátu EU přezkoušení typu, o všech úpravách schváleného typu, které mohou ovlivnit shodu spotřebiče nebo vybavení se základními požadavky tohoto nařízení nebo podmínky platnosti certifikátu. Tyto úpravy vyžadují dodatečné schválení formou dodatku k původnímu certifikátu EU přezkoušení výrobního typu.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterého byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., změna ovlivňující shodu s použitými normami a technickými předpisy.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

## RULES FOR USING THE CERTIFICATE AND CONDITIONS OF ITS VALIDITY

*Fulfilment of the requirements of Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council has been derived from fulfilment of the requirements of the applied standards that are listed in the Final Report (i.e. evaluation report). Amendment of any of the mentioned normative documents, in particular amendments of standards or issuance of new standards, may change the facts and conditions, under which the present Certificate has been issued. In such a case, the applicability of the Certificate must be reviewed.*

*The Notified Body shall keep itself informed of any changes in the generally acknowledged state of the art, which indicate that the approved type may no longer comply with the applicable requirements of this Regulation, and shall decide whether such changes require further investigation. If so, the Notified Body shall inform the Manufacturer accordingly.*

*The Manufacturer shall inform the Notified Body that holds the technical documentation relating to the EU type-examination certificate of all modifications to the approved type that may affect the conformity of the appliance or fittings with the essential requirements of this Regulation or the conditions for validity of the Certificate. Such modifications shall require additional approval in the form of an addition to the original EU type-examination certificate – production type.*

*This Certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 and 2. This also applies to its use in advertising, promotional and commercial materials. This certificate may be copied in its entirety without written consent of the Engineering Test Institute. Unauthorised or deceptive use of the Certificate may be sanctioned.*

*It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.*

*The Certificate may not be used for documenting the properties of the product changed without the consent of the Engineering Test Institute, Public Enterprise, in such a way that conformity with the applied standards and technical regulations has been affected.*

*Certification Body requires the holder of this Certificate to keep records of all the complaints and corrective actions relating to the products covered by this Certificate.*

