



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000242-TSE-02/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.01.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.03.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÖNMETAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ 25.CAD. NO:10 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÖNMETAL DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	EDİRNE O.S.B 4.CADDE NO: 3 SÜLOĞLU EDİRNE / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000242-TSE-02/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	RİMA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 15502-1+A1 / 23.10.2015 -- TS EN 15502-2-1+A1 / 20.03.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

*KAZAN-GAZ YAKITLI, ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, GAZ İYONİZASYON KONTROLLU, YER VE DUVAR TİPİ ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDELİ,6 BAR İŞLETME BASINÇLI YOĞUŞMALI ANMA ISI GÜCÜ 65KW, ANMA ISI GÜCÜ 95 KW, ANMA ISI GÜCÜ 110 KW, ANMA ISI GÜCÜ 119 KW, ANMA ISI GÜCÜ 148KW, ANMA ISI GÜCÜ 180KW, ANMA ISI GÜCÜ 198 KW, 266 KW,331 KW,407 KW,475 KW,542KW
-GAZ KATEGORİSİ:II2H3B/P TİP:B23,C63,
TİCARİ MODEL:
• ONGAS 303,ONGAS 304,ONGAS 305,ONGAS 306,ONGAS 307 ODEL (YER TİPİ)
•ONGAS 303/W,ONGAS304/W,ONGAS 305/W,ONGAS 306/W,ONGAS 307/W,MODEL(DUVAR TİPİ)
ONGAS 304 PLUS
ONGAS 604, ONGAS 605 ONGAS 606, ONGAS 607, ONGAS 608 ONGAS 609 MODEL(YER TİPİ)

e-imzalı/e-signed

24.03.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

